



« С О Г Л А С О В А Н »  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
К. Бишимбаев

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

У т в е р ж д е н ы  
приказом Министра энергетики  
Республики Казахстан  
от 22 апреля 2016 года № 172

### **Нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций**

1. Для энергопроизводящих организаций, работающих на твердом и жидком топливе :

- 1) количество основного и резервного топлива на 10 суток при расстоянии доставки до 200 километров ;
- 2) количество основного и резервного топлива на 20 суток при расстоянии доставки более 200 километров .

2. Для энергопроизводящих организаций, работающих на газообразном топливе, у которых твердое топливо и (или) мазут является: аварийным топливом, количество топлива на 5 суток; резервным топливом, количество топлива на 10 суток.

3. Для энергопроизводящих организаций, у которых мазут является растопочным топливом :

количество топлива на 10 суток, при этом число одновременно растапливаемых агрегатов не должно превышать :  
на электростанции – блоков 4х200 мегаватт, 3х300 мегаватт и более с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности;  
на теплоэлектроцентрали – двух наибольших котлов с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности.